



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1358/01/2011

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Płyta izolacyjna VENTILUX 6335**

Zawierający / containing: wełnę mineralną z włókien szklanych, welon szklany i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i innych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych, w tym w laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie płyty VENTILUX 6335 musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest ona montowana. Izolacje wykonane z płyty VENTILUX6335 muszą być skutecznie zabezpieczone przed przedostawaniem się włókien wełny do powietrza pomieszczeń wentylowanych. Stan powierzchni izolacji musi być kontrolowany raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Wytwórca / producer:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-11-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-11-14
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 listopada 2011

The date of issue of the certificate: 14th November 2011

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podalady